



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2024**

**À Empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA**

**Referente: Solicitação esclarecimentos Pregão Eletrônico 002/2024.**

**Questionamento:**

*1 - Referente ao item 34. Quais as medidas desta porta? Se possível disponibilizar fotos ou imagens do local, visto que não foram fornecidas informações sobre as dimensões no edital.*

**Resposta: Considerar dimensão padrão de 210(H) x 80(L) cm, com vidro transparente temperado espessura de 8mm**

*2 - Referente ao item 35. Relacionado ao fornecimento de materiais/equipamentos, qual a composição desse sistema de iluminação? Pois para o perfeito funcionamento do sistema precisamos ter informações. Visto que não foram fornecidas informações sobre os tipos ou modelos de componentes a serem utilizados*

**Resposta: Considerar 2 luminárias, com o que for mais pertinente ao local, visto que, poderá ser feito vistoria antecipada.**

*3 - Referente ao Item 4, onde solicitado em sua especificações técnicas "g) Acabamento pintura Office Gray 24-547;", entendemos que também será aceito racks na cor preta, uma vez que a cor Office Gray 24-547 não está mais em linha. Estamos correto?*

**Resposta: Sim. Poderá ser na cor preta.**

*5 - Referente ao item 28 - "INSTALAÇÃO DE RÁDIO OU CÂMERA EM TETO OU PAREDE, contendo abraçadeira, tomada elétrica, cabo UTP, Conector RJ-45, tubulação, tomada RJ-45 Garantia do serviço 90 dias.", os acessórios citados no textos "abraçadeira, tomada, cabo utp e etc, será de responsabilidade da contratante o fornecimento?*

**Resposta: Não, será de fornecimento da contratada.**



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*6 - Referente ao item 33 - Fornecimento e instalação de Piso elevado 60x60, gostaríamos de questionar, o piso terá que ser feito de Aço ou ardósia? Com ou sem revestimento? qual será a altura do piso?*

**Resposta:** Considerar piso elevado em aço, altura de 20cm, ou o que for mais pertinente ao local, visto que, poderá ser feito vistoria antecipada.

Cariacica/ES, 18 de abril de 2024

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**