



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2024

À Empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA

Referente: Solicitação esclarecimentos Pregão Eletrônico 002/2024.

Questionamento:

Bom dia, segue a baixo esclarecimentos:

1 - Referente ao item 8. Visto que é solicitado instalação, entendemos que o fornecimentos dos materiais será responsabilidade da contratante.

Resposta: Será de fornecimento da contratada.

2 - Referente ao item 16. Com exatidão, como será esse reparo? Macho ou fêmea? CAT5E ou CAT6? Pois para a realização ideal do reparo, é necessário o fornecimento dessas informações.

Resposta: A descrição deixa claro que poderá ser conector macho ou fêmea, como é ponto elétrico não se aplica a classificação de CAT5E ou CAT6.

3 - Referente aos itens 17 e 18. Qual será a amperagem utilizada nos disjuntores geral/circuito? Visto a ausência dessa informação, solicitamos a mesma para assegurar a perfeita entrega e implementação do item.

Resposta: Os disjuntores são fornecidos a parte conforme itens 19 e 20.

4 - Referente ao item 34. Quais as medidas desta porta? Visto que não foram fornecidas informações sobre as dimensões no edital.

Resposta: Considerar dimensão padrão de 210(H) x 80(L) cm, com vidro transparente temperado espessura de 8mm.

5 - Referente ao item 35. Relacionado ao fornecimento de materiais/equipamentos, qual a composição desse sistema de iluminação? Pois para o perfeito funcionamento do sistema precisamos ter informações. Visto que não foram fornecidas informações sobre os tipos ou modelos de componentes a serem utilizados.

Resposta: Considerar 2 luminárias, ou o que for mais pertinente ao local, visto



**ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

que, pode ser feito vistoria antecipada, caso queira.

Cariacica/ES, 18 de abril de 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO